PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

Bydgoszcz, dnia 06.04.2016

DECYZJA Nr UC-03-150-P/1-16
z dnia 06 kwietnia 2016r.

Na podstawie art. 9 ust.1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23)

w y d a j e s i ę u p r a w n i e n i e

ELKO SP. Z O.O
WŁOCŁAWSKA 169, 87-100 TORUŃ

do modernizacji

kotłów parowych, kotłów wodnych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, zbiorników stałych ciśnieniowych, zbiorników bezciśnieniowych i zbiorników niskociśnieniowych do materiałów trujących lub żrących

zobowiązując jednocześnie do przestrzegania warunków określonych w uprawnieniu stanowiących załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

PREZES
URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO
URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR
z up. ..... Marek Matusiak .....

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji przysługuje stronie prawo do wniesienia odwołania do Ministra Rozwoju, Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie ul. Szczęśliwicka 34.

6.04.2016 .....
data

CZŁONEK ZARZĄDU
Dyrektor pionu mechanicznego
mgr inż. Marek Bulinski
.....
(potwierdzenie odbioru decyzji)

Załączniki:
Nr 1. Warunki uprawnienia
Nr 2. Zakres uprawnienia

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Bydgoszczy

Numer Rejestru Zakładu 150

Załącznik nr 1
do Decyzji Nr UC-03-150-P/1-16
z dnia 06 kwietnia 2016r.

WARUNKI UPRAWNIENIA

ELKO SP. Z O.O
WŁOCŁAWSKA 169, 87-100 TORUŃ

1. Dokumentacja techniczna modernizacji

1.1. Dokumentacja techniczna modernizacji wymaga uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).

1.2. Zmiana w uzgodnionej dokumentacji technicznej modernizacji wymaga ponownego uzgodnienia z Urzędem Dozoru Technicznego (oddziałem UDT lub CLDT).

2. Modernizacja

2.1. Każda modernizacja musi być uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego.

2.2. Modernizacja musi spełniać wymagania określone w:

1) warunkach technicznych dozoru technicznego: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego , jakim oiwinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz.U. Nr 113 , poz. 1211 , z późniejszymi zmianami)
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego , jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. Nr 63 , poz. 572)

2) warunkach technicznych ustalonych w trybie art. 8 ust. 6 ustawy z dnia 21 grudnia 2000r o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125): WUDT-UC-WO-O, WUDT-UC-WO-W, WUDT-UC-WO-M, WUDT-UC-ZS,
WUDT-UC-KP,WUDT-UC-KW,
WUDT-UC-RT
DT-UC-90/KP, DT-UC-90/KW, DT-UC-90/ZS, DT-UC-90/WO, DT-UT-90/WO-W, DT-UT-90/WO-M, DT-UC-90/RC

3) instrukcjach technologicznych TS1/ELKO/2009, TS2/ELKO/2009

4) instrukcjach dla kontroli jakości KJ1/ELKO/2009, KJ2/ELKO/2009

2.3. Osoby odpowiedzialne za modernizacje oraz osoby modernizujące urządzenia powinny posiadać kwalifikacje i uprawnienia wymagane przepisami o dozorze technicznym.

3. Kontrola jakości

3.1. Kontrola jakości :

1) dokonuje odbioru jakościowego dostaw materiałów i elementów przeznaczonych do modernizacji oraz sprawuje nadzór nad ich identyfikacją i przechowywaniem do czasu ich wykorzystania w modernizowanych urządzeniach,

2) sprawuje nadzór nad prawidłowością procesu modernizacji urządzeń,

3) wykonuje badania międzyoperacyjne i kontrolne w zakresie podanym w instrukcji dla kontroli jakości,

4) wykonuje końcowe badania techniczne zmodernizowanych urządzeń zgodnie z instrukcją dla kontroli jakości/lub procedurami oraz przepisami o dozorze technicznym,

5) zapewnia właściwe przygotowanie zmodernizowanych urządzeń do badań sprawdzających zgodność wykonania z dokumentacją techniczną i warunkami technicznymi dozoru technicznego,

6) oznacza urządzenia swoją cechą w miejscach określonych w instrukcji dla kontroli jakości lub procedurach systemu zarządzania jakością.

3.2. Dla zmodernizowanych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację powykonawczą.

3.3. Na dowód prawidłowości wykonania i zbadania zmodernizowanych urządzeń kontrola jakości wystawia dokumentację, w zakresie określonym w instrukcji dla kontroli jakości.

3.4. Osoby odpowiedzialne za kontrolę jakości modernizowanych urządzeń muszą posiadać kwalifikacje wymagane przepisami o dozorze technicznym.

4. Postanowienia końcowe

4.1. Zakład jest zobowiązany zawiadomić Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy o każdej zmianie danych zawartych we wniosku o uprawnienie zakładu oraz w załącznikach do tego wniosku będących podstawą określenia zakresu i warunków niniejszego uprawnienia.

4.2. Zmiana zakresu lub warunków uprawnienia może nastąpić wyłącznie na podstawie decyzji Urzędu Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy.

4.3 Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy przeprowadza kontrolę przestrzegania warunków niniejszego uprawnienia.

4.4. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy zawiesi uprawnienie w przypadku stwierdzenia:

1) nieprzestrzegania warunków określonych w niniejszym uprawnieniu,
2) niewłaściwej jakości, mającej wpływ na bezpieczeństwo eksploatacji, modernizowanych urządzeń.

4.5. Urząd Dozoru Technicznego Oddział w Bydgoszczy cofnie uprawnienie w przypadku nieusunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stanowiących podstawę zawieszenia uprawnienia.

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR
Marek Matusiak

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Bydgoszczy
Numer Rejestru Zakładu 150

Załącznik nr 2
do Decyzji Nr UC-03-150-P/1-16

ZAKRES UPRAWNIENIA

ELKO SP. Z O.O
WŁOCŁAWSKA 169, 87-100 TORUŃ

1. Przedmiot uprawnienia

Uprawnienie dotyczy modernizacji: kotłów parowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych do materiałów palnych - metalowych, rurociągów technologicznych do materiałów trujących lub żrących - metalowych, kotłów wodnych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych
przeznaczonych do magazynowania materiałów
ciekłych zapalnych - metalowych, zbiorników
bezciśnieniowych i niskociśnieniowych przeznaczonych
do magazynowania materiałów trujących lub żrących - metalowych, zbiorników stałych ciśnieniowych - metalowych.

2. Technologia i materiały

Szczegółowy zakres uprawnienia - procesy technologiczne modernizacji i stosowane materiały podane są w odpowiednich arkuszach niniejszego załącznika:

1) Arkusz S - technologia - spajanie metali
2) Arkusz PP1 - technologia - przeróbka plastyczna

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR
Marek Matusiak

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Bydgoszczy
Numer Rejestru Zakładu 150

Załącznik nr 2 / ARKUSZ PP1
do Decyzji Nr UC-03-150-P/1-16
z dnia 06 kwietnia 2016r.

ZAKRES UPRAWNIENIA
technologia - przeróbka plastyczna

1. Nazwa zakładu: **ELKO SP. Z O.O**
WŁOCŁAWSKA 169, 87-100 TORUŃ

2. Metoda - rodzaj operacji kształtowania /łączenia i dane procesu przeróbki plastycznej

Tablica PP1

Lp.	Przeróbka plastyczna - rodzaj operacji kształtowania/ łączenia plastycznego	Rodzaj wyrobu, elementu/ sposób wykonania	Grupa materiałowa wg ISO/TR 15608: 2005	Gatunek materiału	Zakres wymiarowy	Kształtowanie i zabiegi cieplne				Metoda przeróbki
						na zimno		na gorąco		
						z obróbką cieplną	bez obróbki cieplnej	z obróbką cieplną	bez obróbki cieplnej	
1	Gięcie	rury	1	Wszystkie gatunki grupy 1	2-6		X		X	Maszynowo
2	Gięcie	rury	5	Wszystkie gatunki grupy 5	2-6		X		X	Maszynowo
3	Gięcie	rury	8	Wszystkie gatunki grupy 8	2-6		X		X	Maszynowo
4	Zwijanie	blachy	1	Wszystkie gatunki grupy 1	2-6		X		X	Maszynowo
5	Zwijanie	blachy	5	Wszystkie gatunki grupy 5	2-6		X		X	Maszynowo
6	Zwijanie	blachy	8	Wszystkie gatunki grupy 8	2-6		X		X	Maszynowo
7	Gięcie	blachy	1	Wszystkie gatunki grupy 1	2-6		X		X	Maszynowo
8	Gięcie	blachy	5	Wszystkie gatunki grupy 5	2-6		X		X	Maszynowo
9	Gięcie	blachy	8	Wszystkie gatunki grupy 8	2-6		X		X	Maszynowo

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR
Marek Matusiak

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział w Bydgoszczy
Numer Rejestru Zakładu 150

Załącznik nr 2 / ARKUSZ S
do Decyzji Nr UC-03-150-P/1-16
z dnia 06 kwietnia 2016r.

ZAKRES UPRAWNIENIA
technologia - spajanie metali

1. Nazwa zakładu: **ELKO SP. Z O.O**
   WŁOCŁAWSKA 169, 87-100 TORUŃ

2. Szczegółowe dane dotyczące prac spawalniczych zawarte są w zatwierdzonych kartach WPS / kartach operacyjnych.

3. Dane dotyczące procesu spajania, zakresu wymiarowego

Tablica S

L.p.	Rodzaj materiału	Metoda spajania wg PN EN ISO 24063	Grupa materiałowa wg ISO/TR 15608: 2005	Rodzaje spoin	Rodzaj wyrobu	Zakresy wymiarowe łączonych elementów (mm)		
						Zakres grubości		Zakres średnicy zewnętrznej
						Blacha	Rura	
1	Stale	111-spawanie łukowe elektrodą otuloną	1, 5	BW, FW	P, T	2-14	2-14	od 25
2	Stale	141-spawanie metodą TIG	1, 5, 8	BW, FW	P, T	2-10	2-10	od 10
3	Stale	141/111-kombinowana	1, 5	BW, FW	P, T	3-14	3-14	od 40

Z up. Prezesa UDT

URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO
Oddział terenowy w Bydgoszczy
DYREKTOR
Marek Matusiak